



## Zentralprüfstelle für Feuerlöschschläuche

Central Test Institute for Fire Fighting Hoses • Bremer Weg 164 • D-29223 Celle  
☎ +49 (0) 5141 979-223 /-0 • ☎ +49 (0)5141 979-2 17 • poststelle.ce@nabk.niedersachsen.de

# Prüfbescheinigung Nr. ZPC 10182-5

*Test certificate number: ZPC 10182-5*

Hiermit wird bestätigt, dass der von der Firma  
*This is to certify that the fire fighting hose manufactured by*

**A.Haberkorn & CO.GMBH**  
**A-4240 Freistadt / Österreich**

hergestellte Feuerlöschschlauch mit der Typenbezeichnung  
*under the brand name*

**RIBBFLEX EVOLUTION**

Innendurchmesser 42 mm  
*Inside diameter 42 mm*

die vorgeschriebenen Bedingungen der Norm  
DIN 14811 + A1 + A2, Klasse 1 erfüllt, Leistungsstufe 3 erfüllt.  
*is found to comply with the prescribed specification*  
DIN 14811 + A1 + A2, class 1, performance level 3.

Celle, 13.02.2019

Im Auftrage  
yours faithfully



  
\_\_\_\_\_  
Voß, Dipl.-Ing.